



240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202601007

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 大宁县昕源供水责任有限公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2026 年 1 月 14 日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202601007

第 1 页/共 2 页

委托单位	大宁县昕源供水责任有限公司	委托单位地址	大宁县南街 15 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品份数	1 份	样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭
采（送）样人	曹香玲	样品性状	清澈液体
采样日期	2026.1.5	采样地点	于家湾
收样日期	2026.1.5	检验日期	2026.1.5-2026.1.13
报告日期	2026.1.14	样品编号	SH260100701
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、气相色谱仪 SJYQ03-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-03 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-01、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01		
检验结论	样品 SH260100701 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)		
测试环境	温度：20-24℃ 湿度：26-48%RH		
批准人	张建国 2026.1.14	审核人	徐晋强
主检人	乔平 郝旭艳 郭树宇		
备注	-----		
编制	郭树宇	校对	杨媛媛

临汾市欣润洁水质检测有限公司
检验检测专用章
1048

临汾市欣润洁水质检测有限公司
检验单位(章)
1048

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202601007

第 2 页/共 2 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2022	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.30	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.60	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	818	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	410	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.86	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.011	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.54	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	66.4	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	9.64	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	188	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0015	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.068	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.40	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.09	≤1	合格
31	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000015	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000016	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000041	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.023	≤1 ^①	合格

注: ①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和, 其标准限值≤1。

(以下空白)



240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202601008

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 大宁县昕源供水责任有限公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2026 年 1 月 14 日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202601008

第 1 页 / 共 2 页

委托单位	大宁县昕源供水责任有限公司	委托单位地址	大宁县南街 15 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品份数	1 份	样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭
采（送）样人	曹香玲	样品性状	清澈液体
采样日期	2026. 1. 5	采样地点	县政府
收样日期	2026. 1. 5	检验日期	2026. 1. 5-2026. 1. 13
报告日期	2026. 1. 14	样品编号	SH260100801
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、气相色谱仪 SJYQ03-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-03 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-01、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01		
检验结论	样品 SH260100801 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)		
测试环境	温度：20-24℃ 湿度：26-48%RH		
批准人	张建国 2026.1.14	审核人	徐群强
主检人	乔平 郝旭艳 郭树芳		
备注	-----		
编制	郭树芳	校对	杨媛媛

洁水
21404



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202601008

第 2 页 / 共 2 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2022	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.36	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.51	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	762	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	356	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.88	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.011	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.56	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	67.9	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	4.57	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	203	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.016	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.38	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.09	≤1	合格
31	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0018	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0021	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0061	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.14	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)



240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202601009

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 大宁县昕源供水责任有限公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2026 年 1 月 14 日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202601009

第 1 页 / 共 2 页

委托单位	大宁县昕源供水责任有限公司	委托单位地址	大宁县南街 15 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品份数	1 份	样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭
采（送）样人	曹香玲	样品性状	清澈液体
采样日期	2026.1.5	采样地点	深井 4 号
收样日期	2026.1.5	检验日期	2026.1.5-2026.1.13
报告日期	2026.1.14	样品编号	SH260100901
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、气相色谱仪 SJYQ03-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-03 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-01、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01		
检验结论	样品 SH260100901 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)		
测试环境	温度：20-24℃ 湿度：26-48%RH		
批准人	张建国 2026.1.14	审核人	徐晋强
主检人	乔平 郝旭艳 郝明		
备注	-----		
编制	郝明	校对	郝明



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202601009

第 2 页 / 共 2 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2022	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.28	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.50	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	621	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	285	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.52	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.013	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.51	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	49.4	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	3.90	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	153	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.024	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.34	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.06	≤1	合格
31	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0020	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0038	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0093	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.012	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.31	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)