



240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202405019

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 大宁县昕源供水责任有限公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2024 年 5 月 21 日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202405019

第 1 页 / 共 2 页

委托单位	大宁县昕源供水责任有限公司		委托单位地址	大宁县南街 15 号	
受检单位	-----		受检单位地址	-----	
检验类别	送检		来样方式	送样	
样品份数	1 份		样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭	
采(送)样人	曹香玲		样品性状	清澈液体	
采样日期	2024.5.7		采样地点	于家湾	
收样日期	2024.5.7		检验日期	2024.5.7-2024.5.19	
报告日期	2024.5.21		样品编号	SH240501901	
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022				
检测项目及依据	见数据页		采样依据 (委托采样时)	-----	
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、气相色谱仪 SJYQ03-02 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 紫外可见分光光度计 SJYQ06-01、低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-02				
检验结论	样品 SH240501901 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)				
测试环境	温度: 23-29℃ 湿度: 35-55%RH				
批准人	张建国 2024.5.21		审核人	徐晋强	
主检人	乔平 闫晓婷 曹鑫				
备注	此报告中标注*的为分包项目, 结果数据由承包方国家城市供水水质监测网太原监测站(资质证书编号为 210013061157, 有效期至 2027 年 11 月 29 日)提供。				
编制	张同明		校对	陈程	



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202405019

第 2 页 / 共 2 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2022	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.30	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.59	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	768	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	371	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.76	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.65	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	77.8	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	6.70	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	200	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0013	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	4	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.041	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.21	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.08	≤1	合格
31	二氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.00078	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000015	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000016	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000041	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0017	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)



240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号：WSH202405018

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：大宁县昕源供水责任有限公司

受检单位：-----

单位名称：临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期：2024 年 5 月 21 日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202405018

第 1 页/共 2 页

委托单位	大宁县昕源供水责任有限公司		委托单位地址	大宁县南街 15 号	
受检单位	-----		受检单位地址	-----	
检验类别	送检		来样方式	送样	
样品份数	1 份		样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭	
采（送）样人	曹香玲		样品性状	清澈液体	
采样日期	2024. 5. 7		采样地点	深井 4 号	
收样日期	2024. 5. 7		检验日期	2024. 5. 7-2024. 5. 19	
报告日期	2024. 5. 21		样品编号	SH240501801	
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022				
检测项目及依据	见数据页		采样依据（委托采样时）	-----	
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、气相色谱仪 SJYQ03-02 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 紫外可见分光光度计 SJYQ06-01、低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-02				
检验结论	样品 SH240501801 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。 （以下空白）				
测试环境	温度：23-29℃ 湿度：35-55%RH				
批准人	张建国 2024.5.21		审核人	徐晋强	
主检人	乔平 闫晓峰 董金				
备注	此报告中标注*的为分包项目，结果数据由承包方国家城市供水水质监测网太原监测站（资质证书编号为 210013061157，有效期至 2027 年 11 月 29 日）提供。				
编制	程国峰		校对	陈玲	

水质检测
测专用
930140



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202405018

第 2 页 / 共 2 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2022	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.11	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.66	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	643	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	295	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.88	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.008	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.50	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	58.6	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	4.30	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	167	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0011	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	1	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.020	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.24	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.06	≤1	合格
31	二氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.00038	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0017	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0069	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.013	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.23	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。
(以下空白)



240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202405017

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 大宁县昕源供水责任有限公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2024年5月21日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202405017

第 1 页 / 共 2 页

委托单位	大宁县昕源供水责任有限公司		委托单位地址	大宁县南街 15 号	
受检单位	-----		受检单位地址	-----	
检验类别	送检		来样方式	送样	
样品份数	1 份		样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭	
采（送）样人	曹香玲		样品性状	清澈液体	
采样日期	2024. 5. 7		采样地点	公司院内	
收样日期	2024. 5. 7		检验日期	2024. 5. 7-2024. 5. 19	
报告日期	2024. 5. 21		样品编号	SH240501701	
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022				
检测项目及依据	见数据页		采样依据（委托采样时）	-----	
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、气相色谱仪 SJYQ03-02 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 紫外可见分光光度计 SJYQ06-01、低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-02				
检验结论	样品 SH240501701 检验项目结果中硝酸盐（以 N 计）不符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），其余检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。（以下空白）				
测试环境	温度：23-29℃ 湿度：35-55%RH				
批准人	张建国 2024.5.21		审核人	徐晋强	
主检人	张建国 乔平 闫艳婷				
备注	此报告中标注*的为分包项目，结果数据由承包方国家城市供水水质监测网太原监测站（资质证书编号为 210013061157，有效期至 2027 年 11 月 29 日）提供。				
编制	张建国		校对	张建国	

水质检测
专用章
3014048

临汾市欣润洁水质检测有限公司
检验单位（章）
检验检测专用章
3014048

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202405017

第 2 页 / 共 2 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2022	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.15	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.63	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	738	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	350	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	1.22	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.005	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.54	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	88.9	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	10.9	≤10	不合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	152	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0012	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	12	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.016	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.31	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.05	≤1	合格
31	二氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.00033	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000015	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000016	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000041	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0059	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)